

18/8/20

### בקשות/שאלות ותשובות - עדכון

תשובת המכללה	בקשה/שאלה	סעיף	עמוד
אין שינוי במסמכי המכרז	האם יהיה מצב שזמן הביצוע יוערך מעבר ל-90 יום מאחר והנושא לא מעשי כי נכנסים לעבודה בחגי תשרי.	נספח א' סעיף 6.2	
עבודות אלו כלולות בסעיפים 03.15.1.100, 01.15.1.090, 02.15.1.160 בכתב הכמויות	אין התייחסות לגבי מעברים בבטון/קידוחים בבטון (ומדובר בעשרות מעברים), אמנם הראו לנו פיר, אך הפירים סתומים בבטון. האם כתב הכמויות יעודכן בהתאם?	נספח ז'	
עבודות אלו כלולות בסעיף 02.15.1.160 בכתב הכמויות	לגבי הקפיטריה, נדרשנו לבצע סגירות בגבס ל-3 יחידות נסתרות אשר תוכננו, אין התייחסות לכך בכתב הכמויות	נספח ז'	
נדרש להכין את כל הנדרש להפעלה מושלמת של המערכת	האם אנחנו אמורים להכין לוח חשמל להזנת כל יחידת העיבוי (VRF) והיט"א? שמספקת אויר לאודיטוריום	כללי	
נדרש להכין את כל הנדרש להפעלה מושלמת של המערכת	האם אנחנו אמורים לתכנן לייצר ולספק לוחות חלוקה עבור יחידות העיבוי המוצבים ב-3 גגות שונים	כללי	
אין שינוי במסמכי המכרז.	המלצתי לגבי הקפיטריה, לבצע הרכבה של 3 מזגנים עיליים או לחילופין, יחידה נסתרת אחת בתפוקה התואמת לשלושת היחידות הנסתרות שתוכננו ע"י היועץ, עם יציאת "מכנסיים" לתעלה מימין ומשמאל לפיזור אויר.	כללי	
הציוד המוצע של חברת תדיראן מאושר ושווה ערך למותגים המאושרים.	מבקשים לאשר מערכות VRF של תדיראן.	כללי	
הציוד המוצע של חברת TOSHIBA מאושר ושווה ערך למותגים המאושרים.	מבקשים לאשר מערכות VRF של TOSHIBA.	כללי	

\*\* יש להגיש מסמך זה ביחד עם שאר מסמכי המכרז כשהוא חתום בידי המציע (חתימה וחותמת)

**בכבוד רב,**

**המכללה האקדמית תל חי**