

בקשות/שאלות ותשובות

מכרז 3/2022 המכללה האקדמית תל חי

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
	7	2.11	מבקשים לשנות את הדרישה מצ'ק בנקאי לערבות הגשה, בנוסף נבקש להפחית את הסכום.	אין שינוי במסמכי המכרז
.2	10	11	הסעיף לא מסתדר עם האמור בטופס הצעת המחיר	אין שינוי במסמכי המכרז.
.3	16	25.4	בסעיף זה אתם מבקשים מהמזיע להגיש כבר בשלב ההצעות למכרז תכנון מערכת עם תוכנת PVSYST. נא הבהרתכם לאיזו מערכת מכלל המערכות הנכללות במכרז אתם מבקשים תכנון PVSYST. לחילופין האם המזיע יכול לבחור בעצמו לאיזה מערכת להגיש את התכנון.	יש להגיש תכנון לקמפוס מערבי מבנה 2.
.4	21	הגדרת עבודות	איזה עבודות חיזוק אנו אמורים לבצע? כנ"ל לגבי "שירותי אבטחה"?	במידה ויידרש חיזוק מבנים, יתומחר בנפרד
.5	21		מבקשים לאפשר להפיק ערבות ביצוע / טיב גם ע"י חברת ביטוח ישראלית.	אין שינוי במסמכי המכרז
.6	23	4.4.1	המזמין לא מוסר את הפוליסות כי אם מעביר אישורי ביטוח חתומים ע"י חברת הביטוח למזמין. נבקש לשנות את המילה: "...והומצאו" למילים: "והועברו נספחי הביטוח לפי מכרז זה"	אין שינוי במסמכי המכרז
.7	24	7.1	מה הכוונה במהנדס רישוי? האם חשמלאי עם ניסיון בתחום יכול להיות מנהל הפרויקט? האם באמת דרוש שבכל זמן שהמתקין נמצא גם מנהל הפרויקט יהא נוכח? זה משית עלויות מאוד גדולות...	הכוונה למהנדס רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958. "חשמלאי עם ניסיון" לא יורשה להיות מנהל פרויקט. נדרשת נוכחות של מנהל הפרויקט לכל אורך הביצוע.
.8	24	7.1	מה זה מהנדס רישוי? ומדוע צריך מנהל פרויקט מהנדס? אין בתחום מנהלי פרויקטים שהם מהנדסים.	ראה תשובה בסעיף 7 לעיל.
.9	24	7.2	נבקש להוסיף לאחר המילים: "כל הוראה" את המילה: "בכתב"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.10	24	7.3	כנ"ל לגבי מנהל עבודה? האם דרוש גם מנהל עבודה וגם מנהל פרויקט?	אין שינוי במסמכי המכרז. מנהל עבודה נדרש לפי דין
.11	25	8.3	נבקש להחליף את המספר "5,000,000" ש"ל למספר "2,000,000" ש"ל. לאחר המילים – " אשר יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות עימו" - נבקש להחליף את המילים "וכן במהלך תקופת ההתיישנות לתביעות על פי הדין" – במילים "וכן למשך 3 שנים לאחר סיום תקופת ההתקשרות".	מאשר 4,000,000 ש"ח. הבקשה השנייה נדחית

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.12	25	8.7	מבקשים לשנות מ-14 ל-28 ימי עבודה.	שינוי מאושר מ 14 ימים ל 21 ימים.
.13	27	11.1	נבקש להוסיף לאחר המילים: "...האתר" את המילים: ", אזור העבודות בלבד" נבקש להוסיף לאחר המילים: "...ועל כל שיימצא בו" את המילים: "בקשר לביצוע העבודות"	אין שינוי במסמכי המכרז
.14	29	15.3	מבקשים תוספת עבור עבודות בשעות הלילה במידת הצורך, אם לא יינתן תעריף לבד החברות יתמחור מראש עלויות גבוהות וחבל שהמכללה תקבל מחירים גבוהים מראש.	אין שינוי במסמכי המכרז. הוסבר בסיור הקבלנים כי במידה ונצטרך עבודות לילה המחיר לא ישתנה.
.15	32	22	נבקש להכפיף את התחייבות בסעיף זה לכך שתינתן לקבלן האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. בנוסף – נבקש, כי הפיצוי ו/או שיפוי יחולו לגבי סכומים שעל הצד השני לשאת בהם על פי פסק דין חלוט.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.16	33	22.4	נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים: "למעט האמור בסעיף 22.2"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.17	33	23.1	מבוקש למחוק את המילים: "ועל פי כל דין"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.18	33	23.1	לאחר המילים " על פי הסכם זה ועל פי" נבקש למחוק מילה "כל". בשורה שלישית לאחר המילים " מורשית כדין במשך כל תקופת ביצוע העבודות" - נבקש למחוק את המילים " ובקשר לכל עבודה המבוצעת על ידיו ו/או אחריותו".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.19	33	23.7	בשורה שלישית לאחר המילים "על פי" נבקש למחוק את המילה "כל"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.20	35	25	מבקשים לשנות אבני דרך- סעיף 25.4.3 יהיה 40% וסעיף 25.4.4 יהיה 15%	אין שינוי במסמכי המכרז.
.21	35	25	מבקשים לשפר את תנאי התשלום לשוטף + 30	אין שינוי במסמכי המכרז.
.22	35	25.4	בסעיף זה מוצגת התמורה עבור התקנת מערכות PV, מבקשים הבהרה מה התמורה עבור עמדות הטעינה	מפורט במסמכי המכרז.
.23	35	26.1	מבקשים אישור כנגד מסירת ערבות ביצוע יחזר הצ'ק הבנקאי למציע.	צ'ק ערבות ההגשה יוחזר למציע שיזכה עם קבלת ערבות הביצוע.
.24	37	29	לכמה זמן הקבלן נדרש לתת תחזוקה שוטפת לעמדת הטעינה?	לשנה שלמה מיום המסירה.
.25	40	35.3	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ותשלום התמורה בגינם"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.26	48	סעיף 13 תת סעיף 12.1	מבוקש למחוק את המילים: "ועל פי כל דין".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.27	48	12.1	בשורה ראשונה לאחר המילים " ועל פי" נבקש למחוק את המילה "כל".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.28	49	12.7	בשורה שלישית לאחר המילים "על פי" נבקש למחוק את המילה "כל"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.29	53	12.11	יצוין כי מערכת הניטור תעבוד 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע כפי שמוגדר במכרז זה, אנו מבקשים לאשר כי בדיקה יזומה של מערכת הניטור תבוצע במהלך	מאושר.

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
			שעות הפעילות של מוקד הניטור של הקבלן בכל יום בין הימים א-ה בשעות 08:00-17:00 לא כולל חגים	
.30	64	נספח ג	מבקשים להפחית ערבות ביצוע 5%	אין שינוי במסמכי המכרז.
.31	66	נספח ה'1 סעיף 1	מבוקש למחוק את המילים: " ו/או עפ"י דין"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.32	66	4	בשורה ראשונה, נבקש למחוק את המילה "כל". לאחר המילים "תגמולי הביטוח שישולמו מכוח" נבקש לרשום "פרק א".	מאושר.
.33	67	נספח ה'1 סעיף 14	מבוקש למחוק את המילים: " לפחות 14 יום".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.34	67	8	בשורה הראשונה לאחר המילים "גם לאחר תקופת ביצוע העבודות" נבקש לרשום "עם דרישת המכללה". נבקש למחוק את המילה "הקבלן" ולהחליפה במילה "הקבלן". בשורה שניה נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין" ולהחליפם במילים " וכן למשך 3 שנים לאחר סיום ההקמה".	אין שינוי במסמכי המכרז.
.35	67	11	בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילה "רשום".	מאושר.
.36	67	12	נבקש למחוק את המילים "ובנוסף אף מוסכם במפורש כי המכללה תהיה זכאית לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדית באם לא יומצא אישור עריכת הביטוח במועד"	אין שינוי במסמכי המכרז
.37	67	15.1.4	נבקש למחוק את המילים " שירחב לשפות את המכללה בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או בגין הבאים מטעמו"	מאושר.
.38	68	נספח ה'1 סעיף 20.1	מבוקש להוסיף בסיפא את המלל הבא: " וכן אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון"	אין שינוי במסמכי המכרז.
.39	68	18	נבקש למחוק את הסעיף	מאושר.
.40	68	19	לאחר המילים " סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של החוזה" נבקש להוסיף " מוסכם כי איחור של עד 14 ימים במועד המצאת אישור קיום ביטוחים, לא ייחשב הפרה יסודית"	מאושר.
.41	68	20.1	בסוף הסיפא אבקש להוסיף את המילים הבאים, " בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון"	אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
42.	68	נבקש להוסיף סעיף 20.2	"המכללה פוטרת את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בסעיף 20.1 לעיל ואובדן תוצאתי (או שהייתה זכאית לשיפוי עבורה אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".	אין שינוי במסמכי המכרז
43.	69	אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/בהקמה	רכוש עליו עובדים, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". נזק ישיר מתכנון ועבודה לקוי, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". רכוש סמוך, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". רכוש בהעברה, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". פינוי הריסות, נבקש לרשום במקום "1,000,000 ₪ עד 10% מהנזק". צד שלישי. נבקש לרשום גבול אחריות, עד פי 10 משווי העבודה מינימום 20,000,000 ₪, מקסימום 4,000,000 ₪. בצד שלישי ובאחריות מעבידים נבקש לחמוק קוד 304	מאושר ביחס ל: "רכוש עליו עובדים", - מאושר לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪. ביחס ל: "תכנון/עבודה לקויים", - מאושר לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪. ביחס ל: "רכוש סמוך", - מאושר לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪. היתר ללא שינוי
44.	69	נספח ה' 2	1. ביחס ל: "רכוש עליו עובדים", - מבוקש לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪. 2. ביחס ל: "תכנון/עבודה לקויים", - מבוקש לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪. 3. ביחס ל: "רכוש סמוך", - מבוקש לשנות את הסכום לכדי 1,000,000 ₪ במקום 2,000,000 ₪.	מאושר
45.	71	נספח ה' 3 סעיף 1	מבוקש למחוק את המילים: "ו/או על פי דין" מבוקש להחליף את המילים: "לפני תום ביצוע העבודות ו/או מסירת העבודות למכללה" במילים: "לפני תחילת מתן שירותי התחזוקה"	מאושר
46.	72	נספח ה' 3 סעיף 13	מבוקש להוסיף בסיפא את המלל הבא: " וכן אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון"	אין שינוי במסמכי המכרז
47.	72	13	בסוף הסיפא אבקש להוסיף את המילים הבאים, " בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון"	אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.48	72	נבקש להוסיף סעיף 14	"המכללה פוטרת את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בסעיף 13 לעיל ואובדן תוצאתי (או שהייתה זכאית לשיפוי עבודה אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון"	אין שינוי במסמכי המכרז
.49	73	אישור קיום ביטוחים תקופת תחזוקה	לצד שלישי נבקש להחליף את המספר "6,000,000 ₪" למספר "2,000,000 ₪"	מאושר 4,000,000 ש"ח
.50	73	נספח ה'4	1. מבוקש להשמיט את המלל: "משולב עם חבות המוצר" כך שיירשם "אחריות מקצועית" בלבד. יוער כי למציע ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר בנפרד ולא בביטוח משולב. 2. מבוקש להשמיט את המלל: "משולב אחריות מקצועית" כך שיירשם: "ביטוח חבות המוצר" בלבד. יוער כי למציע ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר בנפרד ולא בביטוח משולב.	אין שינוי במסמכי המכרז
.51	80	נספח ז' סעיף 4	לא ניתן להכין תכנון PVSYST טרום קבלת פרויקט, מדובר כאן בעבודת תכנון מקיפה, לא נהוג בשום מכרז בתחום לעשות תכנון מראש. במידת הצורך באופן חריג ניתן לעשות על מבנה אחד נבחר, מבקשים לציין את המבנה לטובת תכנון PV SYST?	ראה תשובה לסעיף 3 לעיל
.52	80	סעיף 1	האם התקנת עמדת טעינה כפולה נדרשת ל- 2X22KW או 2X11KW והאם ניתן לחברן בהזנה אחת?	11X2, לא ניתן לחבר להזנה אחת.
.53	80	סעיף 2	האם יידרש פחות מסוג B בחיבור עמדות הטעינה?	מפורט במסמכי המכרז.
.54	80	סעיף 3	האם נדרש תקן OCPP 1.6J ומעלה?  האם נדרש מונה MID לכל עמדת טעינה?	מפורט במסמכי המכרז.
.55	80	סעיף 5	מכיוון שנדרשת מערכת לניהול עומסים בכל עמדת טעינה, האם נדרש ניהול עומסים סטטי או דינמי?	ניהול עומסים דינמי.
.56	80	ג.6	האם יש צורך בתחנה מטאורולוגית לכל המבנים או רק בחלקם?	מפורט במסמכי המכרז.
.57	80	א6	נא להחריג את נושא הגדלת החיבור הן מבחינת העבודות והן מבחינת אגרות	אין שינוי במסמכי המכרז.
.58	80	ב6	מבקשים להחריג קווי חיים ממחיר המערכת, במידה ויהיה צורך יתומחר בנפרד. הכללת קווי החיים תייקר את ההצעה ובמידה ולא יהיה צורך ....	אין שינוי במסמכי המכרז.
.59	80	ג'6	היות ומדובר בסולאר אדג אין צורך צורך במערכת מטאורולוגית על כן מבקשים לדייק אם יש צורך ברגשים ואילו רגשים?	אין שינוי במסמכי המכרז
.60	83	1.3	פינוי כל פסולת מהאתר כולל אנטנות וכו' – מה זה כולל ועל חשבון מי?	על חשבון הקבלן

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.61	83	11.2	על איזה אישור מעבדה מוכרת מדובר? האם כלול במחיר?	סעיף לא קיים
.62	83	1.12	מבקשים להפחית הנחת מחירון דקל ל-15%	אין שינוי במסמכי המכרז
.63	84	6.10	מבקשים להוריד את אחריות הממירים ל-12 שנה כפי שנהוג	אין שינוי במסמכי המכרז.
.64		8.4	המחיר לא ראלי, מבקשים להעלות ל-200 ש"ח למ"ר או לפי מחירון דקל	אין שינוי במסמכי המכרז
.65	85	7.19	האם לכלול בהצעה מדרכים קבועים? במידה וכן, לכמה מ'?	מפורט במסמכי המכרז.
.66	85	8.2	האם מגן הברקים הפנימי שנמצא בתוך הממיר מספיק או שצריך בנוסף להוסיף בקופסאות החשמל DC על הגג מגן ברקים נוסף?	נדרש להוסיף מגן ברקים.
.67	86	10	מבקשים שהפתרון אינו כולל בנק כבלים אלא רק כיוול ממירים בלבד	אין שינוי במסמכי המכרז
.68	87	14.3.1	אנא אשרו כי במידה ויידרש ע"י הלקוח ו/או יועץ גנרטור בשלב ניתוק חשמל יתומחר בנפרד	בקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
.69	87	14.4	גידור מלא — האם באמת נחוץ ועל חשבון מי?	בהתאם להוראות יועץ הבטיחות, על חשבון הקבלן.
.70	100	1	הזוכה יספק קו הזנה לכל אחת מהעמדות... , מבקשים הבהרה מי מכין את התשתית ומה המרחק בין לוח החשמל למיקום העמדות?	הכנת התשתיות ע"י הקבלן, תמחור לפי מחירון דקל -20% .
.71	100		מבקשים הבהרה לעמדות הטעינה, האם יש להתקין תשתית עילית (תעלות / סולמות) או תשתית הכוללת חפירה (אספלט/ משתלבות)? אם כן מבקשים לתאר את התוואי? אורך? סוג קרקע/אספלט כו'?	תשתית תת קרקעית
.72	100		האם התקנת העמדות הינם התקנת קיר / ריצפה ?	ריצפה
.73	100	6	כמה פעמים עמדות הטעינה יפורקו במהלך השנה? האם צריך לתמחר את הסיכוי שתרצו להזיז את העמדות?	אין צורך לתמחר פירוק, במידה ויהיה צורך בפירוק יתומחר לאחר מכן.
.74	100	10	בסעיף זה נרשם שע"פ דרישת המשרד העמדות יפורקו ללא תוספת מחיר – האם מדובר רק בפירוק בלבד או גם התקנה במיקום אחר?	אין צורך לתמחר פירוק, במידה ויהיה צורך בפירוק יתומחר לאחר מכן .
.75	100	9	הבקשה לעמדות מוגנות בתקן IP65 ובהנחיות מנהל החשמל עמ' 107 סעיף ג' נדרש מינימום IP44 , מבקשים לאשר דרגת אטימות IP54	בקשה מאושרת
.76	101		מה ההספק של עמדות הטעינה בעלות שקע כפול?	11X2

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.77	111	נספח ט' 1	ירידת תפוקה שנתית של 0.4% היא אופטימית מידי ופחות והאחריות שהיצרנים נותנים...	אין תשובה כיוון שאין שאלה.
.78	33	23.1	שורה 3 – נבקש למחוק החל מהמילים "ובקשר לכל עבודה ... ההסכם".	אין שינוי במסמכי המכרז
.79	33	23.5	שורה 3 – נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה במילים "בסעיף ביטוח".	אין שינוי במסמכי המכרז
.80	34	23.7	שורה 2 – נבקש להחליף את המילה "המזמין" במילה "מינימום".	אין שינוי במסמכי המכרז
.81	48	13	נבקש לתקן את מספור הסעיפים.	סעיפים 12.1-12.7 יהיו סעיפים 13.1-13.7
.82	48	12.2	שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "עלול להיגרם" ולהחליפם במילה "יגרם"	אין שינוי במסמכי המכרז
.83	48	12.5	שורה 3 – נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה למילים "בסעיף ביטוח".	אין שינוי במסמכי המכרז
.84	48	12.7	שורה 2 – נבקש להחליף את המילה "המזמין" במילה "מינימום".	אין שינוי במסמכי המכרז
.85	66	3	שורה 3 – לאחר המילה "תביעה" נבקש להוסיף את המילים "למעט במקרים של ניגוד עניינים".  שורה 4 – נבקש למחוק החל מהמילים "הן לעבודות עצמן....סביר למכללה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.86	66	7	שורה 2 – נבקש להחליף את המילה "בהסכם" למילה "בנספח". שורה 4 – נבקש למחוק את המילה "ובמפרט" ולהחליפה במילה "ובאישור".	אין שינוי במסמכי המכרז
.87	67	8	שורה 1 - לאחר המילה "גם" נבקש להוסיף את המילים "למשך תקופה נוספת של 3" בסיפא – נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין" ולהחליפם במילים "ולמשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום ההסכם".	אין שינוי במסמכי המכרז
.88	67	9	שורה 2 – נבקש להחליף את המילה "למפרט" במילה "לאישור". שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמה". שורה 5 – נבקש למחוק החל מהמילים "ובכל ביטוח חבות .... הסכם זה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.89	67	11	שורה 4 – נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו". שורה 4 – נבקש למחוק את המילים "פיצוי ו". בסיפא – נבקש להוסיף את המילים "למעט במקרים של חזק שאינו באחריות הקבלן ובמקרה כזה ההשתתפות העצמית תחול על גורם הנזק".	אין שינוי במסמכי המכרז
.90	67	14	שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "לפחות 14 יום".	אין שינוי במסמכי המכרז
.91	67	15	שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ו/או את מי מהפועלים מטעמו".	אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.92	67	17	שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "בשמה ובשם הבאים מטעמה". שורה 2 – לאחר המילים "ו/או הפרויקט" נבקש להוסיף את המילים "בכפוף לפטור הדדי כלפי הקבלן". שורה 3 – נבקש להחליף את המילים "עלול להיגרם" במילה "שיגרם" שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "ו/או ציוד מכני הנדסי" ולהחליפם במילים "שבבעלות הקבלן". שורה 4 – נבקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו ו/או עבודה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.93	68	18	שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל". שורה 6 – נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות". שורה 7 – נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין".	אין שינוי במסמכי המכרז
.94	68	19	בסיפא - לאחר המילים "יסודית של החוזה" נבקש להוסיף את המילים "אולם מוסכם כי אי המצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא לאחר שחלפו 14 יום ממועד בקשת המכללה בדבר המצאת האישור והנ"ל לא הומצא"	מאושר
.95	68	20.1	בסיפא – נבקש להוסיף את המילים "למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת היזם והבאים מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".	אין שינוי במסמכי המכרז
.96	68	20	נבקש להוסיף סעיפים כדלהלן: 20.2. המכללה פוטרת בזאת את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שהיא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהיתה זכאית לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה (אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון). מוסכם כי הפטור כאמור יחול מעל גבול האחריות בביטוח חבות כלפי צד שלישי בפוליסת העבודות הקבלניות אותה התחייב הקבלן לערוך. למען הסר ספק, פרק ב' חבות כלפי צד שלישי בפוליסה הקבלנית של הקבלן, יהא ראשוני וקודם לביטוחי המכללה.	אין שינוי במסמכי המכרז



מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
.97	69	אישור ביטוח עבודות הקמה	הרחבות- 1. נבקש למחוק את המילה "לדוגמה". 2. רכוש עליו עובדים – נבקש להחליף גבול אחריות של 2 מיליון ₪ בגבול אחריות של 1 מיליון ₪. 3. תכנון/עבודה לקויים - נבקש להחליף גבול אחריות של 2 מיליון ₪ בגבול אחריות של 500,000 ₪. 4. רכוש סמוך - נבקש להחליף גבול אחריות של 2 מיליון ₪ בגבול אחריות של 1 מיליון ₪. 5. רכוש בהעברה - נבקש להחליף גבול אחריות של 2 מיליון ₪ בגבול אחריות של 500,000 ₪. 6. פינוי הריסות - נבקש להחליף גבול אחריות של 2 מיליון ₪ בגבול אחריות של 500,000 ₪.	1. מאושר 2. מאושר 3. מאושר 1,000,000 ש"ח 4. מאושר 5. ללא שינוי בתנאי המכרז 6. ללא שינוי בתנאי המכרז
.98	69	אישור ביטוח עבודות הקמה	נבקש למחוק קוד 317 שאינו רלוונטי.	אין שינוי במסמכי המכרז
.99	69	אישור ביטוח עבודות הקמה – צד ג	נבקש להחליף גבול אחריות של 20 מיליון ₪ בגבול אחריות של 10 מיליון ₪.	אין שינוי במסמכי המכרז
.100	69	אישור ביטוח עבודות הקמה - מעבידים	נבקש למחוק את הקודים: 304 ו-317 שאינם רלוונטיים.	מאושר למחוק קוד 304. היתר ללא שינוי
.101	70	אישור ביטוח עבודות	נבקש למחוק קוד 029 שאינו רלוונטי לשירותים.	אין שינוי במסמכי המכרז
.102	71	3	שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "מידי שנה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.103	71	4	שורה 1 – לאחר המילים "על ידי הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "בקשר עם הסכם זה". שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ומי מהבאים מטעמה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.104	71	10	שורה 2 – לאחר המילים "כמו כן" נבקש להוסיף את המילים "בביטוח הרכוש הנערך בקשר עם הסכם זה". שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמה".	אין שינוי במסמכי המכרז
.105	71	11	שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ולא לעשות כל מעשה שיש בו .. על תוקף הביטוחים".	אין שינוי במסמכי המכרז
.106	71	12	שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ו/או באחריותו ו/או בחזקתו". שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ו/או על ידי מי מטעמו".	אין שינוי במסמכי המכרז
.107	71	13	בסיפא – נבקש להוסיף את המילים "למשך תקופת שיפוי של לפחות 12	אין שינוי במסמכי המכרז

מס"ד	עמוד	פרק / סעיף	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
			חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת היזם והבאים מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".	
108.	71	13	נבקש להוסיף סעיפים כדלהלן: 13.2 המכללה פוטרת בזאת את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שהיא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהיתה זכאית לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה (אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון). מוסכם כי הפטור כאמור יחול מעל גבול האחריות בביטוח חבות כלפי צד שלישי בפוליסת העבודות הקבלניות אותה התחייב הקבלן לערוך. למען הסר ספק, פרק ב' חבות כלפי צד שלישי בפוליסה הקבלנית של הקבלן, יהא ראשוני וקודם לביטוחי המכללה.	אין שינוי במסמכי המכרז
109.	כללי		נבקש לקבל נתונים על אישורי השילוב אשר התקבלו – מה ההספק המאושר בכל אישור ומה תוקף האישור. נבקש גם לדעת סטטוס הגשת אישור השילוב למערכת בקמפוס קצרין	26.03.23 – 200 30.03.23 – 110 200 – 30.03.23 (לא בתוקף נדרש רישום ותיאום מחדש מול חח"י) מקובל.
110.	כללי		נבקש אישורכם כי האתרים בהם יותקנו המתקנים יהיו בעלי היתר בנייה כדין ובעלי טופס 4	מקובל.
111.	כללי		נבקש כי האחריות של מי מהצדדים לפי מכרז זה תהא אך ורק לנזקים ישירים על פי דין.	אין שינוי במסמכי המכרז
112.	כללי		אנא אשרו כי באתרים שיש גנרטור ובלוח של הלקוח אין שדה בלתי חיוני יהיה צורך להתקין מפסק ייעודי אשר יתומחר בנפרד	בקשה מאושרת.
113.	כללי		אנא אשרו כי במידה ויידרש הגדלת חיבור לוח חשמל ראשי למבנה יתומחר בנפרד ולא כלול בהצעת המחיר	אין צורך בהגדלת חיבור.
114.	כללי		מבקשים הבהרה מה משך האחריות לעמדות הטעינה ?	לשנה שלמה מיום המסירה.
115.	כללי		מבקשים הבהרה מי קובע את תעריף החשמל לצרכן ומה סכומו?	המכללה.
116.	כללי		בתאריך 31.07.22, התקיים סיור קבלנים כחלק מהליך המכרז. לצערי, עקב תקלה במערכת 'יפעת מכרזים' לא קבלנו את ההודעה על המכרז כאמור בזמן ובכך נבצר ממני להגיע לסיור הקבלנים. לעיתים אנו נתקלים בתקלות מסוג זה ובמקומות אחרים מאפשרים סיור קבלנים נוסף.	בשלב זה לא מתוכנן להתקיים סיור נוסף.

\*\* יש להגיש מסמך זה ביחד עם שאר מסמכי המכרז כשהוא חתום בידי המציע (חתימה וחותמת)

**בכבוד רב,**

**המכללה האקדמית תל חי**