

22.5.23

הבהרה מספר 1

לכבוד

הקבלנים

הנדון : הבהרה בנוגע לסעיפי מיזוג אוויר- מכרז מעונות סטודנטים קצרין

עקב תקלה מספר סעיפים בנספח יג'- כתב הכמויות ובאותו אופן גם בקובץ הבינארית שנשלח אליכם למילוי.

להלן חמשת הסעיפים כפי שהיו אמורים להופיע בכתב הכמויות ובמכרזית :

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סה"כ
15.01.010	מערכת מיזוג אוויר PREMIER MULTI INVERTOR BOX 115:11 כדוגמת תוצרת אלקטרה הכוללת קופסת פיצול, מערכת פיקוד, יחידת חוץ לתפוקת קירו של 45000btu/hr עם יחידות פנים הבאות : יחידה 1 – PLATINUM INV 350 3 יחידות – PLATINUM INV 145	קומפי'	5		
15.01.020	כנ"ל אך יחידות פנים הבאות : יחידה 1 – PLATINUM INV 230 3 יחידות – PLATINUM INV 145	קומפי'	3		
15.01.030	PLATINUM INV 350 2 יחידות – PLATINUM INV 145	קומפי'	19		
15.01.040	מערכת מיזוג אוויר PLATINUM MULTI INVERTOR DUO הכוללת מערכות פיקוד, יחידת חוץ לתפוקת קירור של 19000btu/hr הכוללת את היחידות הפנים הבאות : יחידה 1 – PLATINUM INV 170 יחידה 1 – PLATINUM INV 145	קומפי'	6		
15.01.050	מערכת מיזוג אוויר PLATINUM MULTI INVERTOR TRIO הכוללת מערכת פיקוד, יחידת חוץ לתפוקת קירור של 30000btu/hr עם יחידות פנים הבאות : יחידה 1 – PLATINUM INV 350 יחידה 1 – PLATINUM 170	קומפי'	3		

הנחיות:

כאשר אתם ממלאים את הצעת המחיר בקובץ הבינארית יש להתייחס לתיאור המופיע בסעיפים בטבלה לעיל ואת המחיר לכל סעיף למלא בקובץ הבינארית.

כל שאר ההנחיות ללא שינוי.

** יש להגיש מסמך זה ביחד עם שאר מסמכי המכרז כשהוא חתום בידי המציע (חתימה וחותמת)

בכבוד רב,

המכללה האקדמית תל חי