

28/5/23

מענה לשאלות והבהרות 2

לכבוד

הקבלנים

הנדון : מענה לשאלות והבהרות מכרז מעונות סטודנטים קצרון

תשובת המכללה	בקשה/שאלה	סעיף / עמוד
אין שינוי במסמכי המכרז	מבקש אישור להציג פרויקט לבניית בית ספר מקיף, מבנה בית הספר כולל שתי קומות ולא שלוש קומות, היקף הפרויקט כ- 11.6 מליון ש"ח ושטח מבנה בית הספר כ- 2,800 מ"ר	10.6.1 עמוד 12
תשובה בהבהרה מספר 1 שפורסמה בתאריך 22.5.23	ישנם סעיפים לא ברורים ולא ברורה הכמות המאיידיים באותו סעיף.	כתב הכמויות עמוד 53 פרק 15
המעלית אינה מפולשת כמתואר בסעיף בכתב הכמויות	בתכנית מדובר על מעלית 5 תחנות (לא מצוין שהמעלית מפולשת 180 מעלות) בפועל מדובר על מעלית מפולשת לפי השרטוט	כתב הכמויות עמוד 55 פרק 17
המעלית היא 3 תחנות כמתואר בסעיף בכתב כמויות	כתב הכמויות מדבר על מעלית 3 תחנות, כל הכניסות מאותו הצד ובפועל לא תואם את התכנית.	כתב הכמויות עמוד 55 פרק 17
על המציע להגיש הצעה עבור מעלית אחת בלבד כמופיע בכתב הכמויות בסעיף 17.01.010, וכנ"ל לגבי השירות בסעיף 17.02.001.	בכתב הכמויות מצוין שקיימות 2 מעליות, נשלחה תכנית למעלית אחת.	כתב הכמויות עמוד 55 פרק 17
אין להגיש הצעה לתת פרק 57.04.	הסעיף מדבר על חדר משאבות למערכת ספרינקלרים ומערכת כיבוי, כאשר הסעיף מוגדר ב"קומפלט". הסעיף לא מפנה אותנו לתכנית או פרט מסוים. נבקש לקבל פרט או מספר תכנית	כתב הכמויות עמוד 67 פרק 57

** יש להגיש מסמך זה ביחד עם שאר מסמכי המכרז כשהוא חתום בידי המציע (חתימה וחותמת)

בכבוד רב,

המכללה האקדמית תל חי