מכרז מספר 6/2025
לאספקת והתקנת ריהוט בניין מדעי המחשב

30.12.25

<u>הודעת הבהרה מס' 1- מענה לשאלות והבהרות מכרז לאספקה והתקנת ריהוט בניין מדעי המחשב</u>

בעקבות פניות מציעים במסגרת שלב שאלות ההבהרה, מודיעה ועדת המכרזים של המכללה האקדמית תל חי (ע"ר) על התיקונים וההבהרות הבאים בנוסח המכרז שבנדון, אשר יהוו את הנוסח המחייב של המכרז לכל דבר ועניין.

בקשות לתיקונים שאין לגביהן התייחסות במסמך זה - לא התקבלו.

סעיף / עמוד	בקשה/שאלה	תשובת המכללה
	הבהרה מטעם המכללה	להודעה זו המצורפים מסמכי המכרז מעודכנים (בסימוני מהדורה) בקובץ נפרד באתר (להלן: "**מסמכי המכרז המעודכנים**"). מובהר, כי המפרטים הטכניים שפורסמו באתר יקרא בשינויים האמורים בהודעה זו. **מודגש כי יש להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז המעודכנים בלבד**.
	הבהרה מטעם המכללה	שלב האיכות לסל 1 עודכן באמצעות טבלת איכות לסל 1 נפרדת והתווספה אמת מידה של "התרשמות מהטובין המוצעים". ר' סע' 24.2 לנספח א' וסע' 20 נספח ה' למסמכי המכרז המעודכנים.
נספח א' סעיף 12.4.3 עמוד 12	מבקשים להכיל בהגדרת: "טובין זהים ו/או דומים לאלה שנדרש לספק בסל זה בהיקף של לפחות 500,000ש"ח כולל מע"מ סה"כ לכל פרויקט" מערכות ישיבה למוסדות אקדמאים הכוללות שולחן ושקעי חשמל. אין בארץ הרבה פרויקטים גדולים ספציפית ברחף.	המכללה מבהירה כי במסגרת תנאי הסף בסעיף 12.4.3 לנספח א' על המציע להציג פרויקטים שבהם סיפק והרכיב <u>מערכת כיסאות רחף בלבד</u> (ולא מערכות ישיבה עם כיסאות ושולחנות). עוד מבהירה המזמינה כי ההיקף הכספי של כל פרויקט הופחת ל300,000 ₪ כולל מע"מ. ר' נוסח הסעיף המעודכן במסמכי המכרז המעודכנים ובהתאמה בנספח ה'.
נספח ז'2 מפרט טכני כיסאות רחף	במכרז נאמר שבסל 1 כיסאות רחף, יבחר ספק אחד הזול ביותר מבין המצעים . במפרט הכיסא אופיין דגם רחף המתקדם ביותר באירופה . אנו נציע את הדגם המבוקש בדיוק. מבקשים את הסכמתכם להגיש גם הצעת מחיר נוספת למערכת רחף ברמת מחיר מקבילה למערכות מתחרות	בסל מס' 1 אין הגבלה בעניין דגם ויצרן ספציפיים. המציעים רשאים להציע במסגרת הצעתם (נספח ו') כל יצרן ודגם העומדים **בכל** בתנאי המפרט (נספח ז'2). על המציעים לצרף למעטפה 1, דף מפרט טכני של הדגם היצרן המוצעים, ממנו ניתן ללמוד על עמידתם במפרט כנדרש. ר' עדכון סע' 24.9 לנספח א' ובנספח ו' במסמכים המעודכנים.
נספח ז'2 מפרט טכני כיסאות רחף	במפרט טכני מתבקשת אחריות מיצרן ל 7 שנים , בסעיף זה מתבקשים שנתיים בלבד . מהי הדרישה המדויקת סעיף זה . קחו בחשבון שרב היצרנים לא מסכימים לאחריות של 7 שנים .	הבקשה מתקבלת. המילים "7 שנים" יימחקו ובמקומם ירשם "שנתיים".
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	מה זה חיפוי HPPL 30 מ"מ?	המכללה מבהירה כי במקום HPPL כפי שנדרש, על המציע לספק לוח שבבית דחוסה בעובי 28 מ"מ מצופה פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ

שם המציע:_____ חתימת מורשה החתימה: _____

נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	פרופיל מתכת 50/50 בעובי דופן 3.2 לא קיים, עובדים עם עובי דופן 1.5.	מאושר עובי דופן 2 מ"מ.
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	האם יש צורך בהלבשות ?	נדרש למלא את המרווח שבין הארון לקיר בלוח פנימי לא ע"ג הקיר ("הלבשה פנימית")
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	מנעולי מאסטר לפי קבוצות או לפי סדרות?	נדרש מפתח מאסטר אחד לכל הקומה.
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	מפרט/סקיצה/הפניה לקנט רצוי בפלטת כיסוי בבוטים.	מדובר על פריט R54 - שולחן בנישה. הקנט החיצוני בגובה 10 ס"מ יהיה מחומר וגמר המשטח עצמו ויחובר בגרונג למשטח.
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	נמצאו סתירות בין השרטוטים של הנגרות ובין המפרט הטכני בפריט R18 (D52 D51) בשרטוטים רשום פרופיל 40/40 במפרט הטכני 50/50 . בפריט R20 משורטט פרופיל 70/20 ובמפרט הטכני 50/50, למה להתייחס?	פריט R18 - מידות פרופיל לפי התוכנית 40X40 מ"מ משטח השולחן . פריט R20 - רפרנס דוגמא לשולחן הוא דגם "פלזמה" מחברת "קל מח" (בכתב הכמויות ובתוכנית יש טעות הקלדה לגבי שם הדגם). מידות פרופיל הם 30X60 מ"מ
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	בעמ' 20 במפרט הטכני ז'1 סעיף 15.2 רשום שפריט 18R עם משטח לוח שבבית דחוסה 28 מ"מ ואילו בעמוד 24 סעיף 17.1 רשום לוח HPL, מה נכון?	המכללה מבהירה כי במקום HPL כפי שנדרש, על המציע לספק לוח שבבית דחוסה בעובי 28 מ"מ מצופה פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ
נספח ז'1 מפרט מיוחד עבודות נגרות	ישנה סתירה במפרט הכללי, תקנים במסמך ז'1 בין סעיף 1 לסעיף 2. בסעיף 1 רשום - במקרים של סתירה בין כתב הכמויות, המפרט לבין התכניות, יקבעו האדריכל והמנהל איזה מסמך מחייב, לעומת זאת בסעיף 2 רשום : עדיפות המסמכים : • 2.3.1 כתב כמויות. • 2.3.2 המפרט המיוחד. • 2.3.3שרטוטים. • 2.3.4המפרט הכללי. • 2.3.5התקנים מה מחייב?	המכללה מבהירה כי סע' 2.3 לנספח ז'1 יימחק. ההוראות האמורות בסעיף 1 הן אלו שיחולו .

** **מסמך המענה לשאלות ההבהרה מהווה חלק ממסמכי המכרז ועל כל ספק מציע לצרף להצעתו מסמך זה, חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו**

בכבוד רב,
המכללה האקדמית תל חי

שם המציע:_____ חתימת מורשה החתימה: _____